Laboratorium für Wasseruntersuchungen und Hygiene
Telefon: +43 6462 32852
Telefax: +43 6462 32852-20
e-mail: office@whu-lab.at
www.whu-gmbh.at

Gesellschaft m.b.H, Geschäftsführer: Dr. Arno Sorger
Landesgericht Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 304214z
UID-Nr.: ATU63836022
Bankverbindung: Erste Bank BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT93 2011 1502 4979 4100
Volksbank Salzburg BIC: VBOEATWWSAL
IBAN: AT96 4501 0301 0000 7282

W.H.U. GmbH Bodenlehenstraße 15, 5500 Bischofshofen, Österreich

Nach EN ISO/IEC 17020 von der Akkreditierung Austria akkreditierte Inspektionsstelle

Gemeinde Krimml
Oberkrimml 37
5743 Krimml

Bischofshofen, 28.06.2026

Inspektionsbericht 26293211
GD Krimml, TWA Hochquellenleitung - Inspektion Frühjahr

Inspizierter Bereich: GD Krimml, TWA Hochquellenleitung, A1815908R161

P262932001	**1. VN Gemeindeamt, Oberkrimml 37** - Auslauf Teeküche
P262932002	**2. VN Hotel Burgeck, Oberkrimml 79** - Küchenauslauf
P262932003	**3. VN Peter Holleis, Unterkrimml 85** - Auslauf Waschküche
P262932004	**4. SK Hochbehälter neu, Mischwasser aller Quellen** - Probenahmehahn Zulauf

Inspektionsauftrag:	GD Krimml, TWA Hochquellenleitung - Inspektion Frühjahr
Auftraggeber:	Gemeinde Krimml
Inspektionsdatum:	27.05.2026
Inspektor:	Dennis Leibinger / W.H.U. GmbH
Inspektionsort:	GD Krimml, TWA Hochquellenleitung, 50607 - Krimml
Inspektionsverfahren:	ÖNORM M 5874:2009 07 15: Wasser für den menschlichen Gebrauch - Anleitung für die Tätigkeit von Inspektionsstellen

Inspektionsergebnisse

Beschreibung der Anlage:

GD Krimml, TWA Hochquellenleitung

WIS-Nummer: A1815908R161, Verteilte Wassermenge: 300 m³/d, Versorgte Personenzahl: 800 Personen, Versorgungsumfang: Hauptsiedlungsbereich Oberkrimml bis Unterkrimml

hintere Blaubachquelle

Wasserspender Art: Quelle
WIS-Nr.: A1815910R161
Wasserspender Tiefe: 7 m
Tagwasserdicht: ja

Umgebung Gelände: steiler Waldhang
Schutzgebiet vorhanden: nein, mit Tafeln gekennzeichnet

Quellsammelschacht 1 (hintere Blaubachquelle)
WIS-Nr.: A12746368
Wasserspeicher Art: Quellschacht
Größe: 2 m³
Baustoff: Edelstahl
Zugang: von oben
Trockenkammer/Schieberkammer: nein
Zugang ausreichend über Niveau: ja
Umlaufende Gummidichtung: ja
Insektengitter Entlüftungen: ja

vordere Blaubachquelle 1a
Wasserspender Art: Quelle
WIS-Nr.: A12746391
Wasserspender Tiefe: 10 m
Tagwasserdicht: ja
Umgebung Gelände: steiler Waldhang
Schutzgebiet vorhanden: nein, mit Tafeln gekennzeichnet

vordere Blaubachquelle 1b
Wasserspender Art: Quelle
WIS-Nr.: A12746388
Wasserspender Tiefe: 10 m
Tagwasserdicht: ja
Umgebung Gelände: steiler Waldhang
Schutzgebiet vorhanden: nein, mit Tafeln gekennzeichnet

vordere Blaubachquelle 2
Wasserspender Art: Quelle
WIS-Nr.: A12746389
Wasserspender Tiefe: 10 m
Tagwasserdicht: ja
Umgebung Gelände: steiler Waldhang
Schutzgebiet vorhanden: nein, mit Tafeln gekennzeichnet

vordere Blaubachquelle 3
Wasserspender Art: Quelle
WIS-Nr.: A12746390
Wasserspender Tiefe: 10 m
Tagwasserdicht: ja
Umgebung Gelände: steiler Waldhang
Schutzgebiet vorhanden: nein, mit Tafeln gekennzeichnet

Quellsammelschacht 2 (Mischwasser Blaubachquellen)
WIS-Nr.: A8292311
Wasserspeicher Art: Quellschacht

Größe: 18 m³
Baustoff: Ortbeton
Zugang: von vorne
Trockenkammer/Schieberkammer: ja
Zugang ausreichend über Niveau: ja
Umlaufende Gummidichtung: ja
Insektengitter Entlüftungen: ja
Überlauf-/Entleerungleitung Froschklappe: ja

Hochbehälter
WIS-Nr.: A13113549
Wasserspeicher Art: Hochbehälter
Größe: 500 m³
Baustoff: Ortbeton
Zugang: von vorne
Trockenkammer/Schieberkammer: ja
Zugang ausreichend über Niveau: ja
Umlaufende Gummidichtung: ja
Insektengitter Entlüftungen: ja
Überlauf-/Entleerungleitung Froschklappe: ja
Beschreibung: Der Hochbehälter besitzt zwei Wasserkammern a 250m³.

Versorgungsnetz Hydrant, Reinsberg

Versorgungsnetz Dorf

Versorgungsnetz Siedlung, Zollhäuser

Wasser aus Wasserspendern (5) wird über Wasserspeicher (3) zu Versorgungszonen (3) geleitet.

Lokalaugenschein GD Krimml, TWA Hochquellenleitung (Dennis Leibinger, 27.05.2026 11:08)
Hygienische Bewertung: unwesentlicher Mangel gesamt, Einzugsgebiet: ja Ausreichende Schutz, Baulicher Zustand: ja Durch den baulichen Zustand ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen, Transport und Speicherung: ja führt zu keiner Beeinträchtigung, Lufttemperatur: 24 °C, Wetter: Sonnig

Ergebnisse

Die Laborprüfungen erfolgten vom 28.05.2026 bis zum 28.06.2026

Probe	**P262932001 / 1. VN Gemeindeamt, Oberkrimml 37**
Prüfauftrag	Volluntersuchung gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr 304/2001); Anhang II A 2 chemisch-physikalisch-mikrobiologische
Probenahme am / durch	27.05.2026 / Dennis Leibinger
Probeneingang am / durch	28.05.2026 / Dennis Leibinger
Prüfmatrix	Trinkwasser
Probengebinde	1000 ml KS-Flasche steril, 500 ml KS-Flasche, 50 ml KS-Röhrchen säurestabilisiert, 9x 1l Glasflasche

Parameter	**Dim.**	**Ergebnis**	**Grenz-werte**	**Indikator-werte**	**Methode**	**SOP**	**Prüf-datum**	**VB/BG**
Probenahme								
Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen V		ISO 19458 Tabelle 1 Verfahren a			EN ISO 19458: 2006-11	9910	27.05.26	
Probenahme für chemisch-physikalische Untersuchungen V		gemäß ISO 5667-5, 10.1			ÖNORM ISO 5667-5: 15 05 01	9910	27.05.26	
Vor-Ort Parameter								
Farbe vor Ort V		Farblos			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Trübung V		klar			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Bodensatz V		kein Bodensatz			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Geruch V		geruchlos			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Geschmack V		ohne Besonderheiten			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Temperatur vor Ort V	°C	9,6		< 25	ÖNORM M 6616:1994 03 01	4060	27.05.26	0,3
pH V		7,82		6,5 - 8,5	EN ISO 10523:2012 04 15	4010	27.05.26	0,1
elektrische Leitfähigkeit 20°C V	µS/cm	163	<= 7500	<= 2500	EN 27888:1993 12 01	4010	27.05.26	4
Vor-Ort-Erhebungen								
Vinylchlorid E	-	Bauteile ÖNORM B5014 konform	< 2	< 1 oder > 1	ÖNORM EN ISO 10301:1998 02 01	***	27.05.26.	
Acrylamid E	-	Bauteile ÖNORM B5014 konform	< 2	< 1 oder > 1		***	27.05.26.	
Epichlorhydrin E	-	Bauteile ÖNORM B5014 konform	< 2	< 1 oder > 1		***	27.05.26.	
Ergebnisse								
Koloniezahl bei 22°C/68h B	KBE/ml	11		<= 100	EN ISO 6222: 1999 05 15	3010	28.05.26	6- 18
Koloniezahl bei 37°C/44h B	KBE/ml	9		<= 20	EN ISO 6222: 1999 05 15	3010	28.05.26	5- 15
E. coli B	KBE/ml	in 250ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 9308-1:2014 09 01	3020	28.05.26	[0,004]
Coliforme B	KBE/ml	in 250ml nicht nachgewiesen		< 0,01	EN ISO 9308-1:2014 09 01	3020	28.05.26	[0,004]

Parameter	Dim.	Ergebnis	Grenz-werte	Indikator-werte	Methode	SOP	Prüf-datum	VB/BG
Enterokokken 37°C [B]	KBE/ml	in 250ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 7899-2:2000 04	3030	28.05.26	[0,004]
Pseudomonas aeruginosa [B]	KBE/ml	in 250ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 16266:2008 05 01	3040	28.05.26	[0,004]
Clostridium perfringens [B]	KBE/ml	in 250ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 14189: 2013 11 01	3050	28.05.26	[0,004]
Färbung (436nm) [B]	1/m	<0,11		< 0,5	EN ISO 7887:2011 12 (Verfahren B, 1nm)	4100	28.05.26	[0,06]
UV-Durchlässigkeit (SSK) [B]	1/m	0,48			DIN 38404-3:2005 07	4100	01.06.26	0,06
UV-Durchl. (unfiltriert) [B]	%/10cm	95,4			DIN 38404-3:2005 07	4100	01.06.26	94.8 - 95.9
Gesamthärte (°dH), Summe Ca, Mg [B]	°dH	5,16			EN ISO 14911:1999 08	4400	03.06.26	0,24
Gesamthärte (mmol/l) - Summe Ca, Mg [B]	mmol/l	0,922			EN ISO 14911:1999 08, berechnet	4400	03.06.26	0,043
Carbonathärte (°dH, berechnet aus Alkalinität) [B]	°dH	4,34			EN ISO 9963-1:1995	4300	28.05.26	0,12
Säurekapazität (mmol/l, ges. Alkalinität)) [B]	mmol/l	1,55			EN ISO 9963-1:1995-12	4300	28.05.26	0,04
Hydrogencarbonat (berechnet aus Alkalinität) [B]	mg/l	92			EN ISO 9963-1:1995	4300	28.05.26	3
Calcium [B]	mg/l	32,6		<= 400	EN ISO 14911:1999 08	4400	03.06.26	1,7
Magnesium [B]	mg/l	2,62		< 150	EN ISO 14911:1999 08	4400	03.06.26	0,18
Natrium [B]	mg/l	1,3		<= 200	EN ISO 14911:1999 08	4400	03.06.26	0,11
Kalium [B]	mg/l	0,75		< 50	EN ISO 14911:1999 08	4400	03.06.26	0,09
Eisen [B]	mg/l	0,0184	<= 0,80	< 0,2	EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	29.05.26	0,00227
Mangan [B]	mg/l	0,00031	<= 0,20	< 0,05	EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	29.05.26	0,00005
Ammonium [B]	mg/l	<0,0082	< 5	< 0,5	DIN 38406-5:1983-10-01	4130	28.05.26	(0,0082)
Chlorid [B]	mg/l	1,4		< 200	EN ISO 10304-1:2009-03	4400	03.06.26	0,12
Nitrit [B]	mg/l	<0,005	< 0,1		EN 26777:1993 05 01	4120	28.05.26	0,00000 04
Nitrat [B]	mg/l	2,06	< 50		EN ISO 10304-1:2009-03	4400	03.06.26	0,15
Sulfat [B]	mg/l	12,6		< 250	EN ISO 10304-1:2009-03	4400	03.06.26	0,8
ges. organ. Kohlenstoff [B]	mg/l	<0,12		<= 5	EN 1484:1997 08 01	4320	29.05.26	[0,06]
Fluorid [B]	mg/l	<0,04	< 1,5		EN ISO 10304-1:2009	4400	03.06.26	-0,04
Bromat [U]	mg/l	<0,003	<= 0,01		analog DIN EN ISO 15061	***	26.06.26	0,003
gesamtes Cyanid [U]	mg/l	<0,0020	<= 0,05		EN ISO 14403-2	***	26.06.26	0,002
Aluminium [B]	mg/l	0,00145		<= 0,2	EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	29.05.26	0,00016

Parameter	Dim.	Ergebnis	Grenz-werte	Indikator-werte	Methode	SOP	Prüf-datum	VB/BG
Arsen B	mg/l	0,00078	<= 0,01		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	02.06.26	0,00005
Bor B	mg/l	0,0076	<= 1		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	01.06.26	0,00027
Cadmium B	mg/l	<0,00015	<= 0,005		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	02.06.26	(0,00015)
Chrom B	mg/l	0,00019	<= 0,05		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	02.06.26	0,00005
Kupfer B	mg/l	0,00262	<= 2,0		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	29.05.26	0,00018
Quecksilber B	mg/l	<0,00010	<= 0,001		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	01.06.26	[0,00005]
Nickel B	mg/l	0,00026	<= 0,02		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	02.06.26	0,00005
Blei B	mg/l	0,00024	<= 0,01		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	02.06.26	0,00005
Antimon B	mg/l	<0,00010	<= 0,005		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	01.06.26	[0,00005]
Selen B	mg/l	0,00047	<= 0,01		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	02.06.26	0,00005
Uran B	mg/l	0,00387	<= 0,015		EN ISO 17294-2: 2016-08	4800	01.06.26	0,00005
Trihalomethane (Trinkwasser) U	µg/l	<0,2	<= 30		DIN 38407-43	4700	10.06.26	0,5
1,2 Dichlorethan U	µg/l	<0,2	<= 3,0		DIN 38407-43	***	10.06.26	0,5
Tetrachlorethen+Trichlorethen B	µg/l	<1,	<= 10		DIN 38407-43	***	10.06.26	1,0
Tetrachlorethen B	µg/l	<0,3			DIN 38407-43	***	10.06.26	1,0
Chloroform B	µg/l	<0,03			DIN 38407-30:2007 12	4701	10.06.26	0,1
Dichlorbrommethan B	µg/l	<0,03			DIN 38407-30:2007 12	4701	10.06.26	0,1
Chlordibrommethan B	µg/l	<0,03			DIN 38407-30:2007 12	4701	10.06.26	0,1
Bromoform B	µg/l	<0,03			DIN 38407-30:2007 12	4701	10.06.26	0,1
Benzol U	µg/l	<0,1	<= 1		DIN 38407-43	***	10.06.26	0,3
Benzo[b]fluoranthen U	µg/l	<0,002			EN ISO 17993	***	10.06.26	0,005
Indeno[1,2,3-cd]pyren U	µg/l	<0,002			EN ISO 17993	***	10.06.26	0,005
Benzo[ghi]perylen U	µg/l	<0,002			EN ISO 17993	***	10.06.26	0,005
Benzo[k]fluoranthen U	µg/l	<0,002			EN ISO 17993	***	10.06.26	0,005
Benzo-(a)-pyren U	µg/l	<0,002	<= 0,01		EN ISO 17993	***	10.06.26	0,005
PAK gesamt (TWVO, 4 Subs.) U	µg/l	<0,05	<= 0,1		EN ISO 17993	***	10.06.26	0,05
2,4-Dichlor-phenoxyessigsäure (2,4-D) U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Alachlor U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Aldrin U	µg/l	<0,0070	<= 0,03		EN ISO 10695	***	10.06.26	0,007
Atrazin U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Azoxystrobin U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Bentazon U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Bromacil U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03

Parameter	Dim.	Ergebnis	Grenz-werte	Indikator-werte	Methode	SOP	Prüf-datum	VB/BG
Chloridazon U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Clopyralid U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Clothianidin U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Dicamba U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Dichlorprop U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Dieldrin U	µg/l	<0,00700	<= 0,03		EN ISO 10695	***	10.06.26	0,007
Dimethachlor U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Dimethenamid-P U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Diuron U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Ethofumesat U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Flufenacet U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Gluphosinat U	µg/l	<0,030	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Glyphosat U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Heptachlor U	µg/l	<0,0070	<= 0,03		EN ISO 6468	***	10.06.26	0,007
Heptachlorepoxid U	µg/l	<0,025	<= 0,03		EN ISO 6468	***	10.06.26	[0,025]
trans-Heptachlorepoxid U	µg/l	<0,00700	<= 0,03		EN ISO 6468	***	10.06.26	0,007
cis-Heptachlorepoxid U	µg/l	<0,00700	<= 0,03		EN ISO 6468	***	10.06.26	0,007
Hexazinon U	µg/l	<0,0250	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Imidacloprid U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Iodosulfuron-methyl U	µg/l	<0,030	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Isoproturon U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
MCPA U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
MCPB U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Mesosulfuron-methyl U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Metalaxyl-M U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Metamitron U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Metazachlor U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Metolachlor U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Metribuzin U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Metsulfuron-methyl U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Nicosulfuron U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Pethoxamid U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Propazin U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Propiconazol U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Simazin U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Terbutylazin U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Thiacloprid U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Thiamethoxam U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Thifensulfuron-methyl U	µg/l	<0,020	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Tolylfluanid U	µg/l	<0,0250	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Tribenuron-methyl U	µg/l	<0,0250	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Triclopyr U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Triflusulfuron-methyl U	µg/l	<0,0250	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Tritosulfuron U	µg/l	<0,0250	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Mecoprop U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,03
Pestizide gesamt U	µg/l	<0,050	<= 0,5		DIN 38407-35	***	10.06.26	0,05
Desethylatrazin CAS 6190-65-4 U	µg/l	<0,015	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,03

Parameter	Dim.	Ergebnis	Grenz-werte	Indikator-werte	Methode	SOP	Prüf-datum	VB/BG
Desisopropylatrazin CAS 1007-28-9 U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,03
Chloridazon-Methyl desphenyl CAS 17254-80-7 U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-36	NRM ***	10.06.26	0,025
Atrazin-desethyl-desisopropyl (DACT) CAS 3397-62-4 U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,05
Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA354742) U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,025
Dimethachlor-Säure (CGA50266) CAS 1086384-49-7 U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,025
Dimethachlorcarbonsulfonsäure (CGA 373464) CAS 1196157-87-5 U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,03
Dimethachlor-desmethoxethyl-Sulfons. (CGA 369873) CAS 1418095-08-5 U	µg/l	<0,010	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,025
Propazin-2-Hydroxy CAS 7374-53-0 U	µg/l	<0,030	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,03
Desethylterbuthylazin (GS 26379, MT1) CAS 30125-63-4 U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,05
Terbuthylazin-2-hydroxy (GS23158, MT13) CAS 66753-07-9 U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,05
Desethylterbuthylazin-2-hydroxy (GS286202, MT14) CAS 66753-06-8 U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,05
2-Amino-4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazin CAS 1668-54-8 U	µg/l	<0,025	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,025
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol (TCP) CAS 6515-38-4 U	µg/l	<0,0250	<= 0,1		DIN 38407-36	RM ***	10.06.26	0,025
NO3/50+NO2/3 B	-	0,04	<= 1		berechnet / calculated / calculé		03.06.26	
Perfluorbutansäure (PFBA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluorpentansäure (PFPeA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluorhexansäure (PFHxA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluorheptansäure (PFHpA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluoroctansäure (PFOA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluornonansäure (PFNA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001

Parameter	Dim.	Ergebnis	Grenz-werte	Indikator-werte	Methode	SOP	Prüf-datum	VB/BG
Perfluordecansäure (PFDA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluorundecansäure (PFUnDA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluordodecansäure (PFDoDA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluortridecansäure (PFTrDA) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
– Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluornonansulfonsäure (PFNS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluordecansulfonsäure (PFDS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) U	µg/l	<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Summe PFAS		<0,0010	<= 0,1				10.06.26	0,001
Bisphenol A UA	µg/l	<0,05	<= 2,5				26.06.26	0,1

Probe	P262932002 / 2. VN Hotel Burgeck, Oberkrimml 79
Prüfauftrag	Routinemäßige Kontrolle gemäß Trinkwasserverordnung 2001 (BGBl. II Nr 304/2001); Anhang II A 1
Probenahme am / durch	27.05.2026 / Dennis Leibinger
Probeneingang am / durch	28.05.2026 / Dennis Leibinger
Prüfmatrix	Trinkwasser
Probengebinde	250 ml KS-Flasche steril

Parameter	Dim.	Ergebnis	Grenz-werte	Indikator-werte	Methode	SOP	Prüf-datum	VB/BG
Probenahme								
Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen V		ISO 19458 Tabelle 1 Verfahren a			EN ISO 19458: 2006-11	9910	27.05.26	
Vor-Ort Parameter								
Farbe vor Ort V		Farblos			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Trübung V		klar			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Bodensatz V		kein Bodensatz			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Geruch V		geruchlos			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Geschmack V		ohne Besonderheiten			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Temperatur vor Ort V	°C	11,5		< 25	ÖNORM M 6616:1994 03 01	4060	27.05.26	0,3
pH V		7,77		6,5 - 9,5	EN ISO 10523:2012 04 15	4010	27.05.26	0,1
elektrische Leitfähigkeit 20°C V	µS/cm	162		< 2500	EN 27888:1993 12 01	4010	27.05.26	4
Ergebnisse								
Koloniezahl bei 22°C/68h B	KBE/ml	<1		<= 100	EN ISO 6222: 1999 05 15	3010	28.05.26	[0,5]
Koloniezahl bei 37°C/44h B	KBE/ml	<1		<= 20	EN ISO 6222: 1999 05 15	3010	28.05.26	[0,5]
E. coli B	KBE/ml	in 100ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 9308-1:2014 09 01	3020	28.05.26	[0,01]
Coliforme B	KBE/ml	in 100ml nicht nachgewiesen		< 0,01	EN ISO 9308-1:2014 09 01	3020	28.05.26	[0,01]
Enterokokken 37°C B	KBE/ml	in 100ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 7899-2:2000 04	3030	28.05.26	[0,01]

Probe		P262932003 / 3. VN Peter Holleis, Unterkrimml 85						
Prüfauftrag		Routinemäßige Kontrolle gemäß Trinkwasserverordnung 2001 (BGBl. II Nr 304/2001); Anhang II A 1						
Probenahme am / durch		27.05.2026 / Dennis Leibinger						
Probeneingang am / durch		28.05.2026 / Dennis Leibinger						
Prüfmatrix		Trinkwasser						
Probengebinde		250 ml KS-Flasche steril						
Parameter	**Dim.**	**Ergebnis**	**Grenz-werte**	**Indikator-werte**	**Methode**	**SOP**	**Prüf-datum**	**VB/BG**
Probenahme								
Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen V		ISO 19458 Tabelle 1 Verfahren a			EN ISO 19458: 2006-11	9910	27.05.26	
Vor-Ort Parameter								
Farbe vor Ort V		Farblos			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Trübung V		klar			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Bodensatz V		kein Bodensatz			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Geruch V		geruchlos			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Geschmack V		ohne Besonderheiten			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Temperatur vor Ort V	°C	11,5		< 25	ÖNORM M 6616:1994 03 01	4060	27.05.26	0,3
pH V		7,77		6,5 - 9,5	EN ISO 10523:2012 04 15	4010	27.05.26	0,1
elektrische Leitfähigkeit 20°C V	µS/cm	162		< 2500	EN 27888:1993 12 01	4010	27.05.26	4
Ergebnisse								
Koloniezahl bei 22°C/68h B	KBE/ml	<1		<= 100	EN ISO 6222: 1999 05 15	3010	28.05.26	[0,5]
Koloniezahl bei 37°C/44h B	KBE/ml	<1		<= 20	EN ISO 6222: 1999 05 15	3010	28.05.26	[0,5]
E. coli B	KBE/ml	in 100ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 9308-1:2014 09 01	3020	28.05.26	[0,01]
Coliforme B	KBE/ml	in 100ml nicht nachgewiesen		< 0,01	EN ISO 9308-1:2014 09 01	3020	28.05.26	[0,01]
Enterokokken 37°C B	KBE/ml	in 100ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 7899-2:2000 04	3030	28.05.26	[0,01]

Probe	P262932004 / 4. SK Hochbehälter neu, Mischwasser aller Quellen
Prüfauftrag	Routinemäßige Kontrolle gemäß Trinkwasserverordnung 2001 (BGBl. II Nr 304/2001); Anhang II A 1
Probenahme am / durch	27.05.2026 / Dennis Leibinger
Probeneingang am / durch	28.05.2026 / Dennis Leibinger
Prüfmatrix	Trinkwasser
Probengebinde	250 ml KS-Flasche steril

Parameter	Dim.	Ergebnis	Grenz-werte	Indikator-werte	Methode	SOP	Prüf-datum	VB/BG
Probenahme								
Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen V		ISO 19458 Tabelle 1 Verfahren a			EN ISO 19458: 2006-11	9910	27.05.26	
Vor-Ort Parameter								
Farbe vor Ort V		Farblos			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Trübung V		klar			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Bodensatz V		kein Bodensatz			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Geruch V		geruchlos			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Geschmack V		ohne Besonderheiten			ÖNORM M 6620:2012 12 15	4610	27.05.26	
Temperatur vor Ort V	°C	5,2		< 25	ÖNORM M 6616:1994 03 01	4060	27.05.26	0,3
pH V		7,85		6,5 - 9,5	EN ISO 10523:2012 04 15	4010	27.05.26	0,1
elektrische Leitfähigkeit 20°C V	µS/cm	161		< 2500	EN 27888:1993 12 01	4010	27.05.26	4
Ergebnisse								
Koloniezahl bei 22°C/68h B	KBE/ml	<1		<= 100	EN ISO 6222: 1999 05 15	3010	28.05.26	[0,5]
Koloniezahl bei 37°C/44h B	KBE/ml	<1		<= 20	EN ISO 6222: 1999 05 15	3010	28.05.26	[0,5]
E. coli B	KBE/ml	in 100ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 9308-1:2014 09 01	3020	28.05.26	[0,01]
Coliforme B	KBE/ml	in 100ml nicht nachgewiesen		< 0,01	EN ISO 9308-1:2014 09 01	3020	28.05.26	[0,01]
Enterokokken 37°C B	KBE/ml	in 100ml nicht nachgewiesen	< 0,01		EN ISO 7899-2:2000 04	3030	28.05.26	[0,01]

V ... Dieser Parameter wurde Vorort geprüft.
E ... Übernommener Parameter, nicht von der W.H.U. geprüft. Dient nur zur Information.
B ... Dieser Parameter wurde in unserem Labor in Bischofshofen analysiert.
U ... Dieser Parameter wurde an einen akkreditierten Unterauftragnehmer vergeben.
BN ... Dieser Parameter ist nicht in unserem Akkreditierungsumfang enthalten.
Spalte VB/BG: Nur zusätzliche Fachinformation - Vertrauensbereich als +/- Wert, Berichtsgrenze als Bestimmungsgrenze in () bzw. Nachweisgrenze in []. Etwaige Variabilitäten aus der Probenahme sind nicht berücksichtigt.

Feststellungen und Rückschlüsse
1. VN Gemeindeamt, Oberkrimml 37 - P262932001:
Das Wasser ist weich.
Das Wasser ist calcitlösend.

2. VN Hotel Burgeck, Oberkrimml 79 - P262932002: die geprüften Parameter sind unauffällig.

3. VN Peter Holleis, Unterkrimml 85 - P262932003: die geprüften Parameter sind unauffällig.

4. SK Hochbehälter neu, Mischwasser aller Quellen - P262932004: die geprüften Parameter sind unauffällig.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Parameterwerten und Indikatorwerten der Trinkwasserverordnung. Der Lokalaugenschein gibt keinen Hinweis, dass das Wasser nicht sicher (LMSVG) ist.

Bewertung und Maßnahmen
Das Wasser aus dem Wasserversorgungssystem GD Krimml, TWA Hochquellenleitung, beurteilter Bereich "GD Krimml, TWA Hochquellenleitung - Inspektion Frühjahr" entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfangs den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und es wurden im Rahmen des durchgeführten Lokalaugenscheins aus wasserhygienischer Sicht grobsinnlich keine Mängel am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt. Das Wasser ist daher **zur Verwendung als Trinkwasser geeignet (genusstauglich).**

Der vorliegende Inspektionsbericht bezieht sich ausschließlich auf die vorliegenden und angegebenen Inspektionsgegenstände. Jede auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Inspektionsstelle.

Dokument Digital signiert
C=AT, ST=Salzburg, L=Bischofshofen, O=W.H.U. GmbH, CN=W.H.U. GmbH, emailAddress=office@whu-lab.at, organizationIdentifier=VATAT-U63836022
Zertifikatersteller: e-commerce monitoring GmbH
Unterschrieben von: Michael Vogl (m.vogl@whu-lab.at)
Datum: 28.06.26 23:17:33 *Unterschrift mit dem EU Digital Signatur Service validieren*

Dr. Michael Vogl
für Inspektion und Bericht
Gutachter gemäß §73 LMSVG für Trinkwasser

ergeht an: gemeinde@gde-krimml.salzburg.at, d.leibinger@whu-lab.at